

ELEMENTO	REFERENCIA	PROVEEDOR EN EL MOMENTO DE CONSTRUIRSE	FRECUENCIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	QUÉ HACER
TABLEROS ELÉCTRICOS	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN LOCAL COMERCIAL, 6,9,12,18 Y 24 CIRCUITOS		Cada año	Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro de datos del tablero correspondiente.</li> <li>• Maniobras de des-energización y puesta a tierra.</li> <li>• Revisión y limpieza del tablero, cables, protecciones, interruptores electromagnéticos, termomagnéticos y demás componentes que integran el tablero.</li> <li>• Revisión del sistema de tierras y apriete de conexiones en general.</li> <li>• Pruebas de operación mecánica de interruptor(es) principal(es) y derivados.</li> <li>• Medición de voltajes de entrada; F-F, F-N, N-T</li> <li>• Medición de Corriente en cada fase, neutro y tierra.</li> <li>• Revisión de balanceo de fases</li> <li>• Revisión final, retiro de puesta a tierra y energización.</li> <li>• Entrega de constancia de servicio realizado.</li> </ul>
ILUMINACIÓN			Cada que se requiera	correctivo	Cambiar la iluminación cuando se funda